

INFORME DE PRODUCTO TIPO EN 14351-1:2006+A2:2016



NÚMERO DE INFORME: **257382**

Report Nr.

PETICIONARIO

Applicant


MABELUX TECHNIC, S.L.

c/ Els Gerds 1 (Z.I. Llevant)

08395- Sant Pol De Mar. (Barcelona)

Organismo Notificado nº 1668
Reglamento (UE) Nº 305/2011

Sección y/o fotografía ⁽¹⁾:



PRODUCTO CONSTRUCCIÓN

Construction product

Ventana de ojo de buey basculante de eje horizontal

NORMA ARMONIZADA

Harmonized standard

EN 14351-1:2006+A2:2016

REFERENCIA⁽¹⁾

Reference

Serie: OBUMAT AB1

DIMENSIONES

Dimensions

Ø 1000 mm

MATERIAL⁽¹⁾

Material

Aluminio

ACRISTALAMIENTO⁽¹⁾


Glazing element

4/16/4

FECHA DE EMISIÓN

Date of issue

22.02.2023



EN 14351-1:2006 + A2:2016

Características esenciales	Apdo.	Norma ensayo y clasificación	Niveles y/o clases	Informe
Permeabilidad al aire	4.14	UNE-EN 1026:2017. UNE-EN 12207:2017	CLASE 3	257142
Estanqueidad al agua	4.5	UNE-EN 1027:2017. UNE-EN 12208:2000	CLASE 4A	257142
Resistencia al viento	4.2	UNE-EN 12211:2017. UNE-EN 12210:2017	CLASE C4	257142
Prestación acústica	4.11	UNE-EN ISO 10140-2:2022	32(-1; -5) dB	286803
Transmitancia térmica	4.12	UNE-EN ISO 10077-1:2020	3,0 W/m ² K	286802

ENSATEC, S.L.U. declara que el producto cumple con las características esenciales establecidas en la norma de producto EN 14351-1:2006+A2:2016

Luis García Viguera
Director Técnico Departamento
Department Director

GARCIA
VIGUERA LUIS
- 16537975D

Firmado digitalmente
por GARCIA VIGUERA
LUIS - 16537975D
Fecha: 2023.02.22
11:44:41 +01'00'



El resultado del presente ensayo/s no concierne más que al objeto/s ensayado/s. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal. Regla de decisión: Para dar clasificación, se va emplear una regla de decisión binaria (pasa-no pasa) con criterio de aceptación simple con un riesgo específico inferior al 50% de Probabilidad Falsa (PFA). ⁽¹⁾ ENSATEC, S.L.U., declina toda la responsabilidad sobre la información aportada por el cliente.



1668

mabelux[®] Technic

MABELUX TECHNIC, S.L.

C/ Els gerds, 1 (Z.I. Llevant). 08395- Sant Pol de Mar. Barcelona

23

EN 14351-1:2006+A2:2016

Sistema OBUMAT AB1

Ventana de ojo de buey basculante de eje horizontal Ø 1000 para uso público o privado, sin cajón de persiana.

Acristalamiento: 4/16/4

PROPIEDAS TÉCNICAS ENSAYOS INICIALES DE TIPO

Resistencia a la carga de viento	CLASE C4
Estanqueidad al agua:	CLASE 4A
Aislamiento acústico:	32 (-1;-5) dB
Transmitancia térmica:	3,0 (W/m²k)
Permeabilidad al aire:	CLASE 3
Capacidad de dispositivos de carga:	NPD
Sustancias peligrosas:	NPD
Propiedades de radiación: factor solar:	79,5%
Propiedades de radiación: transmitancia luminosa:	82,8%